


All the heat you need!

THERMOBILE®


GEBRUIKERSHANDLEIDING ■ USER MANUAL ■ BEDIENUNGSANLEITUNG ■
MANUAL DE L'UTILISATEUR ■ MANUAL DEL USUARIO ■ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




**GA-24(E)/GA-(P)42(E)/GA-(P)
60(E)/GA-(P)85(E)/GA(P)110(E)**




- 1 -




- 2 -




- 3 -




- 4 -




- 5 -




- 6 -




- 7 -




- 8 -




- 9 -



- 10 -



- 11 -



- 12 -

Nederlands.....	6
English	16
Deutsch.....	26
Français	37
Español	48

Inhoud

Veiligheidsinstructies	7
Introductie	8
Vorbereidingen.....	9
Gebruik	10
Onderhoud.....	10
Storingen.....	12
Reserveonderdelen	15
Technische informatie	15
Installatie van accessoires.....	15
EG-Verklaring van overeenstemming	15

Voorwoord

Deze handleiding bevat de gebruiksaanwijzing voor de op de kapt vermeldde kachels. De informatie in deze handleiding is belangrijk voor een juist en veilig gebruik van de kachel.

Identificatie van het product (fig. 1)

Het identificatieplaatje is bevestigd op de zijkant van de kachel. Het identificatieplaatje bevat de volgende gegevens:

- A Jaar van fabricage
- B Gewicht
- C Spanningsgegevens
- D Temperatuurklasse
- E Gassoort
- F Brandstofverbruik
- G Branderdruk
- H Capaciteit op de onderwaarde
- I Capaciteit op de bovenwaarde
- J Productie code
- K Beschermingsgraad tegen stof en vocht
- L Serienummer

Service en technische ondersteuning

Neem voor informatie over de kachel contact op met uw dealer of met de fabrikant.

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: type en serienummer van de kachel.

Garantie en aansprakelijkheid

Voor garantie en aansprakelijkheid, zie de algemene garantiebepalingen.

Milieu**Let op**

De kachel is gemaakt van diverse metalen en kunststoffen. De kachel bevat tevens elektronische onderdelen, die als elektronisch afval moeten worden behandeld. Neem contact op met uw dealer voor nadere informatie.

**Alleen van toepassing in de Europese Unie****Afvalverwijdering van elektrische & elektronische apparatuur voor zakelijk gebruik.**

Voor nadere informatie aangaande het wegwerpen van producten voor zakelijke doeleinden aan het einde van hun levensduur, wordt u verzocht contact op te nemen met uw dealer of distributeur in uw land. Dit product mag niet samen met of in de vorm van commercieel afval worden weggegooid.

1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.1 Pictogrammen in deze handleiding



VOORZICHTIG

Wijst op gevaar voor beschadiging van de apparatuur.



WAARSCHUWING

Wijst op een gevaarlijke situatie, die de dood of ernstige verwondingen tot gevolg kan hebben.



WAARSCHUWING

Schakel bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de heteluchtkachel altijd de elektrische stroom uit!



Heet

Sommige vlakken kunnen heet zijn! Wacht met onderhoud totdat deze onderdelen voldoende zijn afgekoeld.



Suggesties en tips om de uitvoering van de betreffende taken of handelingen te vereenvoudigen.

1.2 Pictogrammen op de kachel (fig. 2)

A Gebruikersinstructie

B Gegevens brandstofverbruik

1.3 Gebruik dit product waarvoor het bestemd is

De in deze handleiding beschreven kachels zijn geschikt voor verwarming met propaangas.

De kachels zijn ontworpen voor:

- Drogen van nieuwbouw.
- Gericht verwarmen van werkplaatsen in een brandveilige omgeving.
- Verwarmen van voldoende geventileerde ruimten.
- Ontdooien van leidingen, installaties, apparaten en goederen in niet brandgevaarlijke situaties.
- Vorstbewaking in industrie, bouw en tuinbouw tunnels.

1.4 Algemene instructies



WAARSCHUWING

- Lees deze handleiding zorgvuldig door, alvorens de kachel te gebruiken.
- Bewaar dit document bij de kachel.
- Volg de beschreven procedures.
- Leun nooit op de kachel.
- Zorg dat er licht ontvlambaar materiaal op minimaal 3 m afstand van de kachel blijft.
- Zet de kachel niet op een brandbare vloer.
- Zorg dat er voldoende lucht is voor een goede verbranding.
- Voer uitsluitend reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit als de kachel voldoende is afgekoeld, en nadat de steker uit de contactdoos is verwijderd.
- Zorg dat er brandblusapparatuur in de buurt van de kachel is.
- De gasaansluiting moet voldoen aan de plaatselijk geldende voorschriften.
- Gasflessen uitsluitend rechtop gebruiken.
- Gasflessen niet in de hete luchtstroom plaatsen.

2 INTRODUCTIE

2.1 Doel

Deze kachels zijn direct propaangas gestookte kachels met een aansluiting voor een gasfles met drukregelaar.

De kachels zijn uitgevoerd met een warmeluchtventilator en een aansluiting voor een ruimtethermostaat.

De kachels zijn getest op zeeniveau bij een temperatuur van 20 °C.

2.2 Werkingsprincipe

Wanneer de schakelaar op stand 1 wordt gezet, start de ventilator. De elektrische ontsteking wordt geactiveerd en na enige tijd schakelt het magneetventiel de gastoevoer naar de brander in.

Het gas wordt bij de ingang van de brander vermengd met lucht. Het mengsel wordt met een elektrische vonk ontstoken. Door middel van de ionisatiepen wordt gecontroleerd of er binnen enkele seconden een vlam ontstaat. Indien er binnen de beveiligingstijd geen vlam ontstaat, valt de kachel in storing. De ontsteking stopt automatisch zodra een goede vlam gevormd is.

De kachel is uitgerust met een branderautomaat die automatisch de ontsteking en de gastoevoer regelt. De capaciteit kan naar behoefte ingesteld worden door het handmatig instellen van de toegevoerde hoeveelheid gas. De capaciteit kan ook geregeld worden met een modulerende regeling, raadpleeg de dealer voor meer informatie.

De kachel is voorzien van een maximaal thermostaat, die bij oververhitting de gastoevoer onderbreekt. De thermostaat kan na afkoeling handmatig gereset worden.

Achter de branderkamer bevindt zich nog een extra maximaalthermostaat die na afkoeling automatisch gereset wordt (alleen GA 42).

Bij storing schakelt de branderautomaat de kachel uit. Daarbij gaat de rode lamp op het bedieningspaneel branden.

Op de uitgaande zijde van de drukregelaar is een slangbreukbeveiliging gemonteerd, die bij slangbreuk de gastoevoer onderbreekt. De kachel stopt zodra de keuzeschakelaar op het bedieningspaneel op "0" gezet wordt. De kachel kan als ventilator gebruikt worden, door de keuzeschakelaar op het bedieningspaneel op stand 2 te zetten.

2.3 Hoofdkomponenten GA 24/42 (fig. 3)

- A Uitblaasrooster
- B Branderkamer
- C Thermostaat met resetknop
- D Thermostaat met automatische reset
- E Pictogrammen
- F Bedieningspaneel
- G Warmeluchtventilator
- H Typeplaatje
- I Hijsoog

2.4 Hoofdkomponenten GA 60-85-110 (fig. 6)

- A Uitblaasrooster
- B Branderkamer
- C Thermostaat met resetknop
- D Aansluiting buitenluchttoevoer
- E Pictogrammen
- F Bedieningspaneel
- G Warmeluchtventilator
- H Verrijdbaar onderstel
- I Typeplaatje
- J Ophangoog

2.5 Hoofdkomponenten branderkamer GA 24/42 (fig. 4)

- A Branderkamer
- B Brander
- C Ionisatiepen
- D Gastoevoerleiding
- E Verstuiver
- F Ontstekingspen
- G Thermostaat met automatische reset

2.6 Hoofdkomponenten branderkamer GA 60-85-110 (fig. 5)

- A Branderkamer
- B Gastoevoerleiding
- C Verstuiver
- D Ionisatiepen
- E Luchttoevoerleiding
- F Ontstekingspen
- G Brander

2.7 Bedieningspaneel (fig. 7)

- A Resetknop + controlelamp
- B Gasaansluiting
- C Aansluiting ruimtethermostaat
- D Aansluitsnoer
- E Keuzeschakelaar:
 - 0 = Uit
 - 1 = Verwarmen
 - 2 = Ventileren (niet verwarmen)

2.8 Accessoires

- Ruimtethermostaat
- Slang buitenluchtaanzuiging
- Buitenluchtdoorvoer
- Vrijrijdbaar onderstel (GA 60 en GA 85)

3 VOORBEREIDINGEN

3.1 Verpakking verwijderen

1. Verwijder de verpakking van de kachel.

3.2 Installatie

1. Zorg voor een stabiele opstelling van de kachel.



De kachel kan zowel horizontaal als vertikaal (omhoog- of omlaagblazend) worden geplaatst. Neem bij het plaatsen van de kachel de minimale afstanden (H_{min}) tot de vloer en het plafond in acht (zie fig. 11).

- Horizontaal: minimaal 0.17 m boven de vloer.
- Vertikaal omlaagblazend: minimaal 2.15 m boven de vloer (voor GA 110 minimaal 1.70 m).
- Vertikaal omhoogblazend: minimaal 2.15 m onder het plafond (voor GA 110 minimaal 1.70 m).
- Het magneetventiel M (zie fig. 11) dient altijd in verticale positie geplaatst te worden (raadpleeg uw dealer).

2. Hang de kachel aan de ophangogen op.

WAARSCHUWING



- De kachel uitsluitend aansluiten op de gasfles met de bijgeleverde slang met drukregelaar en slangbreukbeveiliging.
- Gasflessen uitsluitend rechtop gebruiken.
- Gasflessen niet in de hete luchtstroom plaatsen.

3. Sluit de meegeleverde gasslang met de drukregelaar (A) en slangbreukbeveiliging (B) aan op de gasfles, voor GA 42 zie fig. 8, voor GA 60-85-110 zie fig. 9.

4. Sluit de andere zijde van de slang aan op de gastoevoer van de kachel.
5. Indien de kachel wordt voorzien van een ruimtethermostaat, sluit deze aan op de daarvoor bestemde aansluiting (C) van het bedieningspaneel, zie fig. 7. Deze aansluiting is standaard voorzien van een steker waarop de contacten zijn doorverbonden.
6. Voor het aansluiten van een buitenlucht toevoer, zie hoofdstuk 9.

3.3 Voorbereiden voor opstarten

1. Zet de keuzeschakelaar op stand 0.
2. Steek de steker in de contactdoos.



Draai de steker in de contactdoos om, indien de rode controlelamp (fig. 7A) op het bedieningspaneel brandt. De steker moet altijd bereikbaar zijn.

3.4 Opstarten

Verwarmen:

1. Draai de afsluiter op de gastoevoer open.
2. Druk op de knop van de slangbreukbeveiliging.
3. Zet de keuzeschakelaar (fig. 7E) op de stand 1.
4. Stel de capaciteit in met behulp van de regelaar op de gasaansluiting (zie grafiek in appendix B).

Ventileren:

1. Zet de keuzeschakelaar (fig. 7E) op de stand 2.

4 GEBRUIK

4.1 Tijdens bedrijf



Heet

Raak de uitblaasopening niet aan!
De uitblaasopening wordt heet tijdens bedrijf!

4.2 Uitschakelen

1. Zet de keuzeschakelaar (fig. 7E) op de stand 0.
2. Draai de afsluiter op de gastoevoer dicht.

5 ONDERHOUD

5.1 Algemeen

Als de kachel voor langere tijd opgeslagen wordt:

1. Schakel de kachel uit.
2. Sluit de gastoevoer af.
3. Neem de netspanningsstekker uit de contactdoos.
4. Reinig de kachel.

5.2 Onderhoudstabel

Registreer na elk winterseizoen het onderhoud in de tabel achterin dit boek.



WAARSCHUWING

Sluit de gastoevoer af en haal de steker uit de contactdoos bij werkzaamheden aan de kachel.



Heet

Raak de uitlaat en de branderkamer niet aan!
Wacht met het onderhoud totdat deze zijn afgekoeld.

Verwijder het onderste deel van de kap voor het plegen van onderhoud aan inwendige onderdelen.

Beschrijving	Periode			
	ledere week	ledere maand	leder half jaar	leder jaar
Verwijder stof en aanslag van de kachel.	X			
Controleer de kachel (in een schone omgeving).				Dealer
Controleer de kachel (in een stoffige omgeving).			Dealer	
Controleer en reinig de toevoeropening voor de verbrandingslucht (GA 60-85-110).		X		
Controleer en reinig het inlaatrooster.		X		
Controleer de warmeluchtventilator op werking en beschadigingen.		X		
Controleer de kachel op een juiste verbranding. De vlam moet blauw zijn. Indien de vlam geel is, raadpleeg de dealer.	X			
Reinig de branderkop met een staaldraadborstel en perslucht.	X			
Reinig de verstuurver en de injectieopening.	X			
Reinig de ionisatiepen en de ontstekingspen met staalwol.	X			
Controleer de afstelling van de ontstekingspen en stel deze zonodig bij, zie 5.3 "Afstellen ontstekingspen".		X		
Controleer de bedrading van de kachel.				X
Controleer de gasslang op beschadiging en vervang deze, indien nodig. De gasslang dient minimaal elke twee jaar vervangen te worden.	X			
Controleer stoffilter van luchtdrukschakelaar bij P-uitvoering.		X		

5.3 Afstellen ontstekingspen

1. Verwijder het rooster van de uitblaasopening (GA 60-85-110). De ontstekingspen is bereikbaar via de uitblaasopening.
2. Controleer de afstand tussen de ontstekingspen en de brander en indien nodig, stel deze af op de juiste afstand A (zie fig. 10).

GA 24/42	GA 60-85-110
3 mm	4 mm

3. Monteer het rooster.

6 STORINGEN



Zorg dat de netspanning ingeschakeld is en de gastoevoer geopend is, tijdens het storingzoeken.

Verwijder het onderste deel van de buitenmantel (GA42) en het bovenste deel van de buitenmantel (GA 60/85/110) voor het plegen van onderhoud aan de inwendige onderdelen.



WAARSCHUWING

Neem de netspanningsstekker uit de contactdoos en sluit de gastoevoer tijdens een reparatie.

6.1 Tabel storingzoeken

Storing		Oorzaak	Oplossing	Actie
De kachel start niet.	1	De kachel heeft geen spanning.	Controleer de elektrische aansluiting.	Gebruiker
	2	De ventilatormotor draait zwaar of is geblokkeerd.	Controleer of de ventilatormotor vervuild of geblokkeerd is.	Gebruiker
			Vervang de ventilatormotor.	Dealer
	3	De thermostaat is ingesteld op een te lage temperatuur.	Corrigeer de instelling.	Gebruiker
	4	Er zit geen doorverbindingsconnector op de thermostaat aansluiting.	Breng de doorverbindingsconnector aan.	Gebruiker
	5	Defect in het bedieningspaneel	Repareer of vervang het bedieningspaneel	Dealer
	6	Filter bij de luchtdrukverschilschakelaar is vuil	Vervang filter	Gebruiker
De kachel gaat in storing; de rode en gele lamp op het bedieningspaneel branden.	7	De netstekker zit verkeerd om in de contactdoos.	Draai de stekker om.	Gebruiker
De kachel gaat in storing; de rode lamp op het bedieningspaneel brandt.	8	De aarde van de contactdoos is niet in orde.	Laat de aarde van de contactdoos controleren door een erkend installateur.	Gebruiker

Storing		Oorzaak	Oplossing	Actie
De kachel gaat in storing: de rode lamp op het bedieningspaneel brandt.	9	Er is geen of te weinig gasdruk voor de magneetkleppen.	Controleer of de afsluiter op de gasfles geopend is.	Gebruiker
			Controleer of de gasfles leeg is.	Gebruiker
			Druk op de knop van de slangbreukbeveiligingen op de resetknop van het bedieningspaneel.	Gebruiker
	10	De magneetkleppen openen niet.	Druk op de resetknop van de maximaalthermostaat en van het bedieningspaneel.	Gebruiker
			Controleer de maximaalthermostaat.	Dealer
			Controleer de magneetkleppen.	Dealer
			Controleer de elektrische aansluiting.	Dealer
	11	De ionisatiepen is vuil.	Reinig de ionisatiepen met staalwol.	Gebruiker
	12	Het beschermgaas voor de ventilator is vervuild.	Reinig het beschermgaas.	Gebruiker
	13	De maximaalthermostaat is uitgeschakeld.	Controleer het aanzuigrooster en de uitblaasopening op vervuiling en op voldoende ruimte voor een vrije doorstroming.	Gebruiker
			Druk op de resetknop van de maximaalthermostaat en van het bedieningspaneel.	Gebruiker
			Controleer of de ventilator zwaar draait of geblokkeerd is. Raadpleeg zonodig de dealer.	Gebruiker
			Controleer de goede werking van de ventilator. Indien nodig, vervang de ventilator.	Dealer

Storing		Oorzaak	Oplossing	Actie
De kachel gaat in storing: de rode lamp op het bedieningspaneel brandt.	14	De maximaalthermostaat is defect.	Vervang de maximaalthermostaat.	Dealer
	15	De ontsteking werkt niet.	Controleer de verbinding tussen de trafo en de ontstekingspen op kortsluiting.	Gebruiker
			Controleer de afstelling van de ontstekingspen (zie "Afstellen ontstekingspen").	Gebruiker
	16	Luchtdrukverschilschakelaar heeft geschakeld	Controleer luchtdrukverschakelaar	Gebruiker
De gastoevoer wordt onderbroken tijdens bedrijf, de vlam gaat uit.	17	De thermostaat is ingesteld op een te lage temperatuur.	Corrigeer de instelling.	Gebruiker
	18	Defect in het bedieningspaneel.	Repareer of vervang het bedieningspaneel.	Dealer
	19	Er is geen of te weinig gasdruk voor de magneetkleppen.	Controleer of de afsluiter op de gasfles geopend is.	Gebruiker
			Controleer of de gasfles leeg is.	Gebruiker
			Druk op de knop van de slangbreukbeveiligingen op de resetknop van het bedieningspaneel.	Gebruiker
De kachel gebruikt te veel gas.	20	De drukregelaar is defect.	Vervang de drukregelaar.	Gebruiker
	21	Er is een lek in de brandstofleiding tussen de gasfles en de gasaansluiting op de kachel.	Spoor het lek op met zeep-sop. Vervang het defecte onderdeel.	Gebruiker
De kachel is met de schakelaar niet uit te schakelen.	22	De magneetkleppen sluiten niet of de schakelaar is defect.	Sluit de gastoevoer af en laat de vlam uitbranden.	Gebruiker
			Neem de netaansluiting los.	Gebruiker
			Controleer de magneetkleppen en de schakelaar en indien nodig, vervang het defecte onderdeel.	Dealer

Noteer de onderhoudsgegevens in tabel A in de annex achterin dit boek.

7 RESERVEONDERDELEN

Raadpleeg de dealer voor het gebruik van reserveonderdelen.

8 TECHNISCHE INFORMATIE

- Zie voor de technische specificaties tabel B in de annex achterin dit boek.

9 INSTALLATIE VAN ACCESSOIRES

9.1 Buitenlucht aanzuigset (fig. 12)

De verbrandingslucht kan direct van buiten komen bij de toepassing van een slang met wanddoorvoer.

1. Maak een gat in de muur voor de plaatsing van de wanddoorvoer (A).
2. Schuif het ene uiteinde van de slang (B) op de inlaat van de kachel (C).



De luchtslang mag maximaal 6 m lang zijn.

3. Schuif het andere uiteinde op de aansluiting van de wanddoorvoer (D).
4. Zet de slang aan beide zijden met slangklemmen vast.

9.2 Aansluitdiameter luchtslang

De aansluiting op de kachel heeft een diameter van 100 mm.

10 EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De EG-Verklaring van overeenstemming kunt u vinden op www.thermobile.nl.

Contents

Safety instructions	17
Introduction	18
Preparations	19
Use	20
Maintenance	20
Faults	22
Spare parts	25
Technical information	25
Installing accessories.....	25
EC Declaration of conformity	25

Preface

This manual contains the instructions for use of the heaters shown on the cover. The information in this manual is important for the correct and safe use of the heater.

Identification of the product (fig. 1)

The identification plate is attached to the side of the heater. The identification plate contains the following data:

- A Year of manufacture
- B Weight
- C Voltage data
- D Temperature class
- E Type of gas
- F Fuel consumption
- G Burner pressure
- H Capacity on the lowest value
- I Capacity on the highest
- J Production code
- K Protection level against dust and moisture
- L Serial number

Service and technical support

Please contact your dealer or the manufacturer for information about the heater. Make sure you have the following data at hand: type and serial number of the heater.

Warranty and liability

For warranty and liability, see the general warranty regulations.

Environment



Note

The heater is made of various metals and synthetic materials. The heater also contains electronic parts, which must be treated as electronic waste. Please contact your dealer for further information.



Only applicable to the European Union

Waste disposal of electric & electronic equipment for business use.

For further information regarding the disposal of products for business use at the end of their life span, please contact your dealer or distributor in your country. This product may not be disposed of together with commercial waste or as commercial waste.

1 SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 Pictograms in this manual



Caution

Indicates risk of damage to the appliance.



Warning

Indicates a dangerous situation that may lead to death or serious injuries.



Warning

Always switch off power when performing maintenance or repairs on the convector heater!



Hot

Some surfaces may be hot! Wait until these parts have sufficiently cooled down before performing maintenance.



Suggestions and tips to facilitate the specified tasks or actions.

1.2 Pictograms on the heater (fig. 2)

- A User instructions
- B Fuel consumption data

1.3 Use this product for its intended use

The heaters described in this manual are suitable for heating using propane gas.

The heaters have been designed for:

- Drying newly built buildings.
- Specific heating of workshops in a fire-safe environment.
- Heating of sufficiently ventilated rooms.
- Defrosting pipes, installations, appliances and goods in situations in which there is no danger of fire.
- Frost protection in industry, construction and tunnels in horticulture.

1.4 General instructions



Warning

- Read this manual carefully before using the heater.
- Keep this document with the heater.
- Follow the described procedures.
- Never lean against the heater.
- Keep highly inflammable materials at a minimum distance of 3 m from the heater:
- Do not put the heater on an inflammable floor.
- Make sure there is enough air for good combustion.
- Only perform repair and maintenance activities when the heater has sufficiently cooled down and after removing the plug from the socket.
- Make sure there is fire-extinguishing equipment near the heater.
- The gas connection must comply with the applicable local regulations.
- Use gas bottles exclusively in a standing position.
- Do not place the gas bottles in the hot air flow.

2 INTRODUCTION

2.1 Purpose

These heaters are directly propane gas-fired heaters with a connection for a gas bottle with pressure controller.

The heaters are equipped with a hot air fan and a connection for a room thermostat.

The hot air heaters have been tested at sea level at a temperature of 20 °C.

2.2 Working principle

When the switch is set to position 1, the fan will start. The electrical ignition is activated and, after some time, the magnet valve will switch on the gas supply to the burner.

The gas will be mixed with air when entering the burner. The mixture is ignited with an electrical spark. An ionisation pin is used to check if a flame occurs within a few seconds. If there is no flame within the prescribed time, the heater triggers a fault. The ignition stops automatically as soon as good flame has been formed.

The heater has been equipped with a burner automat that automatically controls the ignition and the gas supply. The capacity can be set as needed by manually setting the supplied amount of gas. The capacity can also be controlled by a modulating control. Contact the dealer for additional information.

The heater has been equipped with a maximum thermostat that interrupts the gas supply in case of overheating. The thermostat can be reset manually after cooling down. An extra maximum thermostat can be found behind the combustion chamber. This can be automatically reset after cooling down (only GA 42).

In case of a fault, the burner automat will switch off the heater. The red lamp on the operating panel lights up now.

A hose-breaking protection has been mounted on the output side of the pressure controller. This will interrupt the gas supply in case the hose breaks.

The heater stops when the selector switch on the operating panel is set to "0". The heater can be used as a fan by setting the selector switch on the operating panel to position 2.

2.3 Main components GA 24/42 (fig. 3)

- A Blower grate
- B Combustion chamber
- C Thermostat with reset button
- D Thermostat with automatic reset
- E Pictograms
- F Operating panel
- G Hot air fan
- H Type plate
- I Lifting hook

2.4 Main components GA 60-85-110 (fig. 6)

- A Blower grate
- B Combustion chamber
- C Thermostat with reset button
- D Connection outside air supply
- E Pictograms
- F Operating panel
- G Hot air fan
- H Moveable undercarriage
- I Type plate
- J Suspension eye

2.5 Main components combustion chamber GA 24/42 (fig. 4)

- A Combustion chamber
- B Burner
- C Ionisation pin
- D Gas supply line
- E Nozzle
- F Ignition pin
- G Thermostat with automatic reset

2.6 Main components combustion chamber GA 60-85-110 (fig. 5)

- A Combustion chamber
- B Gas supply line
- C Nozzle
- D Ionisation pin
- E Air supply line
- F Ignition pin
- G Burner

2.7 Operating panel (fig. 7)

- A Reset button + indicator
- B Gas connection
- C Connection point for room thermostat
- D Connection cable
- E Selector switch:
 - 0 = Off
 - 1 = Heat
 - 2 = Ventilate (not heat)

2.8 Accessories

- Room thermostat
- Outside air suction hose
- Outside air feed-through
- Moveable undercarriage (GA 60 and GA 85)

3 PREPARATIONS**3.1 Removing the packaging**

1. Remove packaging from the heater.

3.2 Installation

1. Make sure that the heater has a stable set-up.



The heater can be positioned both horizontally and vertically (blowing up or down).

When positioning the heater, take the minimum distances (H_{min}) into account (see fig. 11).

- Horizontal: a minimum of 0.17 m above the floor.
- Vertically blowing down: a minimum of 2.15 m above the floor (for GA 110 min. 1.70 m).
- Vertically blowing up: a minimum of 2.15 m below the ceiling (for GA 110 min. 1.70 m).
- Always place the magnet valve M (see fig. 11) vertically (contact your dealer).

2. Hang the heater on the suspension eyes.

**Warning**

- Connect the heater exclusively to the gas bottle using the delivered hose with pressure controller and hose-breaking protection.
 - Use gas bottles exclusively in a standing position.
 - Do not place the gas bottles in the hot air flow.
3. Connect the delivered gas hose with the pressure controller (A) and the hose-breaking protection (B) to the gas bottle, for GA 42 see fig. 8, for GA 60-85-110 see fig. 9.
 4. Connect the other side of the hose to the gas supply of the heater.

5. If the heater is provided with a room thermostat, connect this to the appropriate connection (C) of the operating panel, see fig. 7. This connection has as a rule been provided with a plug to which the contacts are connected.
6. See chapter 9 for connecting an outside air supply.

3.3 Prepare for start-up

1. Set the selector switch to position 0.
2. Insert the plug into the socket.



Reverse the connector in the socket if the red indicator lamp (fig. 7A) lights up on the operating panel.
The plug must always be accessible.

3.4 Start up

Heat:

1. Open the shut-off valve on the gas supply.
2. Press the button of the hose-breaking protection.
3. Set the selector switch (fig. 7E) to position 1.
4. Set the capacity using the controller on the gas connection (see diagram in annex B).

Ventilate:

1. Set the selector switch (fig. 7E) to position 2.

4 USE

4.1 During operation



Hot

Do not touch the flue and outlet openings!
They will become hot during operation!

4.2 Switch off

1. Set the selector switch (fig. 7E) to position 0.
2. Close the shut-off valve on the gas supply.

5 MAINTENANCE

5.1 General

For long-term storage of the heater:

1. Switch off the heater.
2. Shut off the gas supply.
3. Remove the mains plug from the socket.
4. Clean the heater.

5.2 Maintenance table

Use the table in this manual to record the maintenance after each winter.



Warning

Shut off the gas supply and take the plug from the socket when working on the heater.



Hot

Do not touch the outlet or combustion chamber!
Do not start maintenance until they have cooled down.

Remove the bottom part of the cap for maintenance on the internal parts.

Description	Period			
	Weekl y	Monthl y	Every six month s	Annu- ally
Remove dust and deposits from the heater.	X			
Check the heater (in a clean environment).				Dealer
Check the heater (in a dusty environment).			Dealer	
Check and clean the supply opening for the combustion air (GA 60-85-110).		X		
Check and clean the inlet grate.		X		
Check the hot air fan for operation and damage.		X		
Check the heater for correct combustion. The flame must be blue. If the flame is yellow, consult the dealer.	X			
Clean the burner head with a steel brush and compressed air.	X			
Clean the nozzle and the injection opening.	X			
Clean the ionisation pin and the ignition pin with steel wool.	X			
Check the adjustment of the ignition pin and adjust this as necessary, see 5.3 "Adjust the ionisation pin".		X		
Check the heater's wiring.				X
Check the gas hose for damage and replace it if necessary. Replace the gas hose at least every two years.	X			
Check dust filter differential pressure switch at P- model.	X			

5.3 Adjust the ionisation pin

1. Remove the grate from the blower outlet (GA 60-85-110). The ignition pin can be accessed through the blower outlet.
2. Check the distance between the ignition pin and the burner and set this to the correct distance, if necessary (see fig. 10).

GA 24/42	GA 60-85-110
3 mm	4 mm

3. Mount the grate.

6 FAULTS



During troubleshooting, make sure that the mains voltage is switched on and the gas supply is open. Remove the bottom part of the outside housing (GA42) and the upper part of the outside housing (GA 60/85/110) for maintenance on the internal parts.

**Warning**

Remove the mains plug from the socket and shut off the gas supply during repair.

6.1 Troubleshooting table

Fault		Cause	Solution	Action
The heater does not start up.	1	The heater has no voltage.	Check the electrical connection.	User
	2	The fan motor runs heavily or is blocked.	Check if the fan motor is dirty or blocked.	User
			Replace the fan motor.	Dealer
	3	The thermostat is set to a too low temperature.	Correct the settings.	User
	4	There is no through-connector on the thermostat connection.	Fit the through-connector.	User
	5	Defect in the operating panel	Repair or replace the operating panel	Dealer
	6	Filter at the differential pressure switch is clogged.	Replace filter.	User
The heater triggers a fault; the red and yellow lamps on the operating panel light up.	7	The mains plug has been incorrectly inserted into the socket.	Reverse the plug.	User
The heater triggers a fault; the red lamp on the operating panel lights up.	8	The earth of the socket is not OK.	Have the earth of the socket checked by a recognised installer.	User

Fault		Cause	Solution	Action
The heater has a fault: the red lamp on the operating panel lights up.	9	There is no or not enough gas pressure for the magnet valves.	Check if the shut-off valve on the gas bottle is open.	User
			Check if the gas bottle is empty.	User
			Press the button of the hose-breaking protection and the reset button on the operating panel.	User
	10	The magnet valves do not open.	Press the reset button of the maximum thermostat and on the operating panel.	User
			Check the maximum thermostat.	Dealer
			Check the magnet valves.	Dealer
			Check the electrical connection.	Dealer
	11	The ionisation pin is dirty.	Clean the ionisation pin with steel wool.	User
	12	The protection gauze in front of the fan is dirty.	Clean the protection gauze.	User
	13	The maximum thermostat has been switched off	Check the suction grate and the blower outlet for dirt and for sufficient room for a free flow.	User
			Press the reset button of the maximum thermostat and on the operating panel.	User
			Check if the fan is running heavily or blocked. Contact the dealer if necessary.	User
			Check the fan for proper operation. Replace the fan, if necessary.	Dealer

Fault		Cause	Solution	Action
The heater has a fault: the red lamp on the operating panel lights up.	14	The maximum thermostat is defective.	Replace the maximum thermostat.	Dealer
	15	The ignition is not functioning.	Check the connection between the transformer and the ignition pin for short circuit.	User
			Check the setting of the ignition pin (see "Adjust ignition pin").	User
	16	Differential pressure switch has switched.	Check differential pressure switch.	User
The gas supply is interrupted during operation, the flame is extinguished.	17	The thermostat is set to a too low temperature.	Correct the settings.	User
	18	Defect in the operating panel.	Repair or replace the operating panel.	Dealer
	19	There is no or not enough gas pressure for the magnet valves.	Check if the shut-off valve on the gas bottle is open.	User
			Check if the gas bottle is empty.	User
			Press the button of the hose-breaking protection and the reset button on the operating panel.	User
The heater uses too much gas.	20	The pressure controller is defective.	Replace the pressure controller.	User
	21	There is a leak in the fuel line between the gas bottle and the gas connection to the heater.	Find the leak using suds. Replace the defective part.	User
The heater cannot be switched off with the switch.	22	The magnet valves do not close or the switch is defective.	Shut off the gas supply and let the flame burn out.	User
			Disconnect the mains connection.	User
			Check the magnet valves and the switch and replace the defective part, if necessary.	Dealer

Record the maintenance details in table A in the annex at the back of this manual.

7 SPARE PARTS

Contact the dealer for the use of spare parts.

8 TECHNICAL INFORMATION

- For technical specifications, see table B in the annex at the back of this manual.

9 INSTALLING ACCESSORIES

9.1 Outside air suction set (fig. 12)

When a hose with a wall feed-through is used, the combustion air can enter directly from outside.

1. Make a hole in the wall to place the wall feed-through (A).
2. Slide one end of the hose (B) onto the inlet of the heater (C).



The air hose may have a maximum length of 6 m.

3. Slide the other end onto the connection of the wall feed-through (D).
4. Fix the hose at both ends with hose clamps.

9.2 Connection diameter of air hose

The connection to the heater has a diameter of 100 mm.

10 EC DECLARATION OF CONFORMITY

For the EC declaration of conformity, go to www.thermobile.nl.

Inhalt

Sicherheitshinweise	27
Einführung	28
Vorbereitungen	30
Verwendung	31
Wartung	31
Störungen	32
Ersatzteile	36
Technische Informationen	36
Installation von Zubehör	36
EG-Konformitätserklärung	36

Vorwort

In der vorliegenden Bedienungsanleitung sind die Bedienungsanweisungen für das auf der Titelseite abgebildete Heizgerät enthalten. Die in der vorliegenden Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen sind wichtig zur korrekten und sicheren Handhabung dieses Umwälzheizers.

Typenschild des Produkts (Abb. 1)

Das Typenschild ist an der Seite des Heizers befestigt. Auf dem Typenschild finden Sie die folgenden Daten:

- A Herstellungsjahr
- B Gewicht
- C Spannungsdaten
- D Temperaturklasse
- E Gassorte
- F Brennstoffverbrauch
- G Brennerdruck
- H Heizleistung Unterwert
- I Heizleistung Oberwert
- J Produktcode
- K Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit
- L Seriennummer

Kundendienst und technische Unterstützung

Weitere Informationen zum Heizgerät hält Ihr Händler oder Hersteller bereit. Achten Sie darauf, dass Sie dann folgende Angaben zur Hand haben: Typ und Seriennummer des Heizers.

Garantie und Haftung

Die Bestimmungen in Bezug auf die Garantie und Haftung finden Sie unter den allgemeinen Garantiebedingungen.

Umweltschutzbestimmungen



Hinweis

Der Heizgerät besteht aus verschiedenen Metallen und Kunststoffen. Darüber hinaus enthält er elektronische Komponenten, die den Sondermüllbestimmungen unterliegen. Weitere Informationen hält Ihr Händler bereit.



Gilt nur für die Europäische Union

Abfallentsorgung von elektrischer und elektronischer Ausrüstung für den gewerblichen Gebrauch.

Für weitere Informationen über die Entsorgung von Produkten für den gewerblichen Gebrauch am Ende ihrer Lebensdauer nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler oder Vertrieb in Ihrem Land auf. Dieses Produkt darf weder zusammen mit noch als Hausmüll entsorgt werden.

1 SICHERHEITSHINWEISE

1.1 Piktogramme in dieser Betriebsanleitung



Vorsicht

Gefahr einer Produktbeschädigung



Achtung

Gefährliche Situationen, die den Tod oder ernsthafte Verletzungen zur Folge haben können.



Achtung

Bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Heizer immer die Stromversorgung ausschalten!



Heiß

Einige Flächen können heiß sein! Warten Sie mit der Ausführung der Wartungsarbeiten, bis diese Bereiche abgekühlt sind.



Hinweise und Tipps, um die Ausführung der betreffenden Aufgaben oder Handlungen zu vereinfachen.

- Auftauen von Leitungen, Anlagen, Geräten und Gütern in NICHT brandgefährlichen Situationen
- Frostüberwachung in der Industrie, auf dem Bau und in Polytunneln im Gartenbau.

1.2 Piktogramme auf dem Heizer (Abb. 2)

- A Anweisungen für den Benutzer
- B Daten Brennstoffverbrauch

1.3 Das Produkt darf nur gemäß seinem bestimmungsgemäßen Verwendungszweck betrieben werden.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Heizer können für eine Heizung mit Propangas verwendet werden.

Die Heizer sind ausgelegt für:

- Austrocknen eines Neubaus
- Gezielte Erwärmung von Arbeitsplätzen in feuersicheren Umgebungen
- Erwärmen ausreichend ventilerter Raumzonen

1.4 Allgemeine Anweisungen



Achtung

- Lesen Sie zunächst dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie den Heizer zum Einsatz bringen.
- Bewahren Sie dieses Dokument in unmittelbarer Nähe des Heizers auf.
- Befolgen Sie die beschriebene Verfahrensweise.
- Lehnen Sie sich nie auf den Heizer.
- Sorgen Sie dafür, dass sich leicht entzündliches Material stets mindestens 3 m von dem Heizer entfernt befindet.
- Stellen Sie den Heizer nicht auf einem brennbaren Boden auf.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung für eine gute Verbrennung.
- Führen Sie ausschließlich Reparatur- und Wartungsarbeiten aus, wenn der Heizer ausreichend abgekühlt ist und nachdem der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- Sorgen Sie dafür, dass sich in der unmittelbaren Nähe des Heizers ein Feuerlöschgerät befindet.
- Der Gasanschluss muss den örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
- Die Gasflaschen dürfen nur aufrecht gestellt verwendet werden.
- Die Gasflaschen dürfen keinem heißen Luftstrom ausgesetzt werden.

2 EINFÜHRUNG

2.1 Ziel

Diese Heizer werden direkt mit Propangas befeuert und sind mit einem Anschluss für eine Gasflasche mit Druckregler versehen. Die Heizer sind mit einem Warmluftventilator und einem Anschluss für ein Raumthermostat ausgerüstet. Sie wurden auf Meeresspiegelniveau bei einer Temperatur von 20 °C getestet.

2.2 Funktionsprinzip

Bei Einstellung des Schalters auf Position 1 wird der Ventilator gestartet. Der elektrische Zünder wird aktiviert und nach kurzer Zeit schaltet sich das Magnetventil der Gaszufuhr zum Brenner hin ein.

Das Gas vermischt sich am Eingang des Brenners mit Luft. Das Gas-Luft-Gemisch wird mit einem elektrischen Funken entzündet. Mit einem Ionisationsstift wird kontrolliert, ob innerhalb weniger Sekunden eine Flamme entsteht. Wenn innerhalb der Sicherheitszeit keine Flamme entzündet wird, schaltet der Heizer auf Störung. Der Zünder stoppt automatisch, sobald sich eine gut brennende Flamme gebildet hat.

Der Heizer ist mit einem automatischen Brenner ausgerüstet, der die Zündung der Gaszufuhr regelt. Die Heizleistung kann nach Bedarf eingestellt werden, indem von Hand die zugeführte Menge Gas geregelt wird. Die Leistung kann auch mit einem modulierenden Regelungssystem eingestellt werden. Weitere Informationen diesbezüglich erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Der Heizer ist mit einem Maximalthermostat versehen, der bei einer Überhitzung die Gaszufuhr unterbricht. Der Thermostat kann nach dem Abkühlen manuell auf Reset eingestellt werden. Hinter der Brennkammer befindet sich noch ein zusätzlicher Maximalthermostat, der nach dem Abkühlen automatisch auf Reset schaltet (nur bei Modell GA 42).

Bei einer Störung schaltet der automatische Brenner den Heizer aus. In diesem Fall leuchtet eine rote Lampe auf dem Bedienpult. An der Ausgangsseite des Druckreglers ist eine Schlauchbruchsicherung montiert, die bei einem Schlauchbruch die Gaszufuhr unterbricht. Der Heizer stoppt, sobald der Wahlschalter auf dem Bedienpult auf "0" geschaltet wird. Der Heizer kann als Ventilator verwendet werden, indem der Wahlschalter auf dem Bedienpult auf "2" geschaltet wird.

2.3 Hauptkomponenten GA 24/42 (Abb. 3)

- A Abluftgitter
- B Brennkammer
- C Thermostat mit Resetknopf
- D Thermostat mit Auto-Reset
- E Piktogramme
- F Bedienpult
- G Warmluftventilator
- H Typenschild
- I Hebeöse

2.4 Hauptkomponenten GA 60-85-110 (Abb. 6)

- A Abluftgitter
- B Brennkammer
- C Thermostat mit Resetknopf
- D Anschluss Außenluftzufuhr
- E Piktogramme
- F Bedienpult
- G Warmluftventilator
- H Mobiles Untergestell
- I Typenschild
- J Aufhängeauge

2.5 Hauptkomponenten Brennkammer GA 24/42 (Abb. 4)

- A Brennkammer
- B Brenner
- C Ionisationsstift
- D Gaszufuhrleitung
- E Zerstäuber
- F Zündstift
- G Thermostat mit Auto-Reset

2.6 Hauptkomponenten Brennkammer GA 60-85-110 (Abb. 5)

- A Brennkammer
- B Gaszufuhrleitung
- C Zerstäuber
- D Ionisationsstift
- E Luftzufuhrleitung
- F Zündstift
- G Brenner

2.7 Bedienpult (Abb. 7)

- A Resetknopf und Kontrolllampe
- B Gasanschluss
- C Anschluss Raumthermostat
- D Anschlussschnur
- E Wahlschalter:
 - 0 = Uit
 - 1 = Erwärmen
 - 2 = Ventilieren (nicht erwärmen)

2.8 Zubehör

- Raumthermostat
- Schlauch Außenluftansaugung
- Außenluftzufuhr
- Fahrgestell (GA 60 und GA 85)

3 VORBEREITUNGEN

3.1 Verpackung entfernen

1. Entfernen Sie die Verpackung des Heizers.

3.2 Installation

1. Sorgen Sie für eine stabile Aufstellung des Heizers.



Der Heizer kann sowohl horizontal als auch vertikal (nach oben oder nach unten blasend) aufgestellt werden.

Berücksichtigen Sie bei der Aufstellung des Heizers die Mindestabstände ($H_{\min}$) zum Boden und der Decke (siehe Abb. 11).

- Horizontal: Mindestabstand 0,17 m über dem Boden.
- Vertikal nach unten blasend: Mindestabstand 2,15 m über dem Boden (für den GA 110 Mindestabstand 1,70 m).
- Vertikal nach oben blasend: Mindestabstand 2,15 m über dem Boden (für den GA 110 Mindestabstand 1,70 m).
- Das Magnetventil M (siehe Abb. 11) muss immer in vertikaler Position angebracht werden. (Informieren Sie sich bei Ihrem Händler.)

2. Hängen Sie den Heizer an den Aufhängeaugen auf.



Achtung

- Schließen Sie den Heizer ausschließlich mit dem mitgelieferten Schlauch mit Druckregler und Schlauchbruchsicherung an die Gasflasche an.
 - Die Gasflaschen dürfen nur aufrecht gestellt verwendet werden.
 - Die Gasflaschen dürfen keinem heißen Luftstrom ausgesetzt werden.
3. Schließen Sie den mitgelieferten Schlauch mit dem Druckregler (A) und der Schlauchbruchsicherung (B) an die Gasflasche an, für den GA 42 siehe Abb. 8, für den GA 60-85-110 Abb. 9.
 4. Schließen Sie die andere Seite des Schlauchs an die Gaszufuhr des Heizers an.
 5. Wenn der Heizer mit einem Raumthermostat versehen ist, schließen Sie diesen an den dafür bestimmten Anschluss (C) auf dem Bedienpult an, siehe Abb. 7. Dieser Anschluss ist standardmäßig mit einem Stecker versehen, auf dem die Kontakte verbunden sind.
 6. Informationen zum Anschließen einer Außenluftzufuhr finden Sie in Kapitel 9.

3.3 Vorbereitung zur Inbetriebnahme

1. Schalten Sie den Wahlschalter auf 0.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.



Drehen Sie den Stecker in der Steckdose um, wenn die rote Kontrolllampe (Abb. 7A) auf dem Bedienpult leuchtet. Der Stecker muss immer zugänglich sein.

3.4 Starten

Erwärmen:

1. Öffnen Sie das Ventil auf der Gaszufuhr.
2. Drücken Sie auf den Knopf der Schlauchbruchsicherung.
3. Schalten Sie den Wahlschalter (Abb. 7E) auf die Position 1.
4. Stellen Sie die Leistung mit Hilfe des Reglers am Gasanschluss ein (siehe Grafik in Anlage B).

Ventilieren:

1. Schalten Sie den Wahlschalter (Abb. 7E) auf die Position 2.

4 VERWENDUNG

4.1 Während des Betriebs



Heiß

Berühren Sie auf keinen Fall den Schornstein und die Ausblasöffnungen!
Diese werden während des Betriebs heiß!

4.2 Ausschalten

1. Schalten Sie den Wahlschalter (Abb. 7E) auf die Position 0.
2. Schließen Sie das Ventil auf der Gaszufuhr.

5 WARTUNG

5.1 Allgemein

Falls der Heizer für längere Zeit gelagert wird:

1. Schalten Sie den Heizer aus.
2. Schließen Sie die Gaszufuhr.
3. Ziehen Sie den Netzspannungsstecker aus der Steckdose.
4. Reinigen Sie den Heizer.

5.2 Wartungstabelle

Registrieren Sie bitte nach jeder Wintersaison die Wartungsarbeiten in der Tabelle im hinteren Teil des Handbuchs.



Achtung

Bei Wartungsarbeiten am Heizer schließen Sie die Gaszufuhr und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



Heiß

Berühren Sie auf keinen Fall den Auslass und die Brennkammer!
Nehmen Sie erst die Wartungsarbeiten in Angriff, wenn diese Teile ausreichend abgekühlt sind.

Bevor Sie Wartungsarbeiten an Komponenten im Innenteil des Heizers ausführen, entfernen Sie den unteren Teil der Haube.

Beschreibung	Periode			
	Wöche ntlich	Monat- lich	Alle halbe Jahre	Jähr- lich
Staub und Beschlag vom Heizer entfernen.	X			
Den Heizer kontrollieren (in einer sauberen Umgebung).				Händ- ler
Den Heizer kontrollieren (in einer staubigen Umgebung).			Händ- ler	
Die Zufuhröffnungen für die Verbrennungsluft kontrollieren und reinigen (GA 60-85-110).		X		

Beschreibung	Periode			
	Wöche ntlich	Monat- lich	Alle halbe Jahre	Jähr- lich
Das Einlassgitter kontrollieren und reinigen.		X		
Den Warmluftventilator auf Funktion und Beschädigungen hin kontrollieren.		X		
Den Heizer auf eine korrekte Verbrennung hin kontrollieren. Die Flamme muss blau sein. Wenn die Flamme gelb ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.	X			
Den Brennerkopf mit einer Stahldrahtbürste und Druckluft reinigen.	X			
Den Zerstäuber und die Injektionsöffnung reinigen.	X			
Den Ionisationsstift und den Zündstift mit Stahlwolle reinigen.	X			
Die Einstellung des Zündstifts kontrollieren und ggf. neu justieren, siehe 5.3 "Einstellen Zündstift".		X		
Die Verdrahtung des Heizers kontrollieren.				X
Den Gasschlauch auf Beschädigungen hin kontrollieren und ggf. austauschen. Der Gasschlauch muss alle zwei Jahre ausgetauscht werden.	X			
Staub-Filter-Differenzdruck-Schalter am P- Modell überprüfen.	X			

5.3 Einstellen Zündstift

- Entfernen Sie das Gitter vor der Ausblasöffnung (GA 60-85-110). Den Zündstift erreichen Sie über die Ausblasöffnung.
- Kontrollieren Sie den Abstand zwischen dem Zündstift und dem Brenner und stellen Sie ggf. den korrekten Abstand A ein (siehe Abb. 10).

GA 24/42	GA 60-85-110
3 mm	4 mm

- Montieren Sie das Gitter.

6 STÖRUNGEN



Sorgen Sie während der Störungssuche dafür, dass die Netzspannung eingeschaltet und die Gaszufuhr geöffnet ist. Bevor Sie Wartungsarbeiten an Komponenten im Innenteil des Heizers ausführen, entfernen Sie den unteren Teil des Außenmantels (GA 42) und den oberen Teil des Außenmantels (GA 60/85/110).



Achtung

Während der Reparatur muss der Stecker aus der Steckdose gezogen und die Gaszufuhr unterbrochen sein.

6.1 Tabelle Störungssuche

Störung		Ursache	Lösung	Handlung
Der Heizer läuft nicht an.	1	Der Heizer hat keine Spannung.	Kontrollieren Sie den elektrischen Anschluss.	Benutzer
	2	Der Ventilatormotor dreht sich schwer oder wird blockiert.	Stellen Sie sicher, dass der Ventilatormotor nicht verschmutzt ist oder blockiert wird.	Benutzer
			Den Ventilatormotor austauschen.	Händler
	3	Der Thermostat ist auf eine zu niedrige Temperatur eingestellt.	Korrigieren Sie die Einstellung.	Benutzer
	4	Am Thermostatanschluss befindet sich kein Verbindungskonnector.	Bringen Sie den Verbindungskonnector an.	Benutzer
	5	Defekt am Bedienpult	Reparieren oder ersetzen Sie das Bedienpult.	Händler
	6	Filter am Differenzdruckschalter ist verstopft.	Filter wechseln.	Benutzer
Der Heizer schaltet auf Störung: Die roten und gelben Lichter auf dem Bedienfeld leuchten.	7	Der Netzstecker ist verkehrt herum in die Steckdose gesteckt.	Drehen Sie den Stecker um.	Benutzer
Der Heizer schaltet auf Störung: Die rote Lampe auf dem Bedienpult leuchtet.	8	Die Erdung der Steckdose funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Die Erdung der Steckdose muss von einem anerkannten Installateur kontrolliert werden.	Benutzer
	9	Es ist nur wenig oder kein Gasdruck für die Magnetventile vorhanden.	Kontrollieren Sie, ob das Ventil auf der Gasflasche geöffnet ist.	Benutzer
			Kontrollieren Sie, ob die Gasflasche leer ist.	Benutzer
			Drücken Sie auf den Knopf der Schlauchbruchsicherung und auf den Resetknopf des Bedienpults.	Benutzer

Störung		Ursache	Lösung	Handlung
Der Heizer schaltet auf Störung: Die rote Lampe auf dem Bedienpult leuchtet.	10	Die Magnetventile öffnen sich nicht.	Drücken Sie auf den Resetknopf des Maximalthermostats und des Bedienpults.	Benutzer
			Kontrollieren Sie den Maximalthermostat.	Händler
			Kontrollieren Sie die Magnetventile.	Händler
			Kontrollieren Sie den elektrischen Anschluss.	Händler
	11	Der Ionisationsstift ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Ionisationsstift mit Stahlwolle.	Benutzer
	12	Die Schutzgaze vor dem Ventilator ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Schutzgaze sorgfältig.	Benutzer
	13	Der Maximalthermostat ist ausgeschaltet.	Kontrollieren Sie die Ansauggitter und die Ausblasöffnung auf Verschmutzungen hin und kontrollieren Sie, ob ausreichend Platz vorhanden ist für einen freien Durchstrom.	Benutzer
			Drücken Sie auf den Resetknopf des Maximalthermostats und des Bedienpults.	Benutzer
			Kontrollieren Sie, ob der Ventilator sich schwer dreht oder blockiert wird. Informieren Sie sich ggf. bei Ihrem Händler.	Benutzer
			Kontrollieren Sie die ordnungsgemäße Funktion des Ventilators. Tauschen Sie ggf. den Ventilator aus.	Händler
	14	Der Maximalthermostat ist defekt.	Tauschen Sie den Maximalthermostat aus.	Händler

Störung		Ursache	Lösung	Handlung
Der Heizer schaltet auf Störung: Die rote Lampe auf dem Bedienpult leuchtet.	15	Die Zündung funktioniert nicht.	Kontrollieren Sie die Verbindung zwischen dem Trafo und dem Zündstift auf Kurzschluss hin.	Benutzer
			Kontrollieren Sie die Einstellung des Zündstifts (siehe unter "Einstellen Zündstift").	Benutzer
	16	Differenzdruckschalter hat gewechselt.	Überprüfen Sie die Differenzdruckschalter.	Benutzer
Die Gaszufuhr wird während des Betriebs unterbrochen, die Flamme erlischt.	17	Der Thermostat ist auf eine zu niedrige Temperatur eingestellt.	Korrigieren Sie die Einstellung.	Benutzer
	18	Defekt am Bedienpult.	Reparieren oder ersetzen Sie das Bedienpult.	Händler
	19	Es ist nur wenig oder kein Gasdruck für die Magnetventile vorhanden.	Kontrollieren Sie, ob das Ventil auf der Gasflasche geöffnet ist.	Benutzer
			Kontrollieren Sie, ob die Gasflasche leer ist.	Benutzer
			Drücken Sie auf den Knopf der Schlauchbruchsicherung und auf den Resetknopf des Bedienpults.	Benutzer
Der Heizer verbraucht zuviel Gas.	20	Der Druckregler ist defekt.	Tauschen Sie den Druckregler aus.	Benutzer
	21	Die Brennstoffzufuhrleitung ist zwischen der Gasflasche und dem Gasanschluss am Heizer undicht.	Suchen Sie mit Seifenwasser die undichte Stelle. Tauschen Sie das defekte Teil aus.	Benutzer
Der Heizer kann mit diesem Schalter nicht ausgeschaltet werden.	22	Die Magnetventile schließen nicht oder der Schalter ist defekt.	Schließen Sie die Gaszufuhr und lassen Sie die Flamme ausbrennen.	Benutzer
			Unterbrechen Sie den Netzanschluss.	Benutzer
			Kontrollieren Sie die Magnetventile und den Schalter und tauschen Sie ggf. das defekte Teil aus.	Händler

Notieren Sie die ausgeführten Wartungsdaten in der Tabelle A im Anhang im hinteren Teil dieses Handbuchs.

7 ERSATZTEILE

Wenden Sie sich für die Verwendung von Zubehörteilen an Ihren Händler.

8 TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Die technischen Daten finden Sie in Tabelle B im Anhang im hinteren Teil dieses Handbuchs.

9 INSTALLATION VON ZUBEHÖR

9.1 Außenluftansaugteile (Abb. 12)

Bei der Verwendung eines Schlauchs mit Wanddurchführung kann die Verbrennungsluft direkt von außen angesaugt werden.

1. Machen Sie für eine Wanddurchführung (A) eine Öffnung in der Mauer.
2. Schieben Sie das Ende des Schlauchs (B) auf den Einlass des Heizers (C).



Der Luftschlauch darf höchstens 6 m lang sein.

3. Schieben Sie das andere Ende des Schlauchs auf den Anschluss der Wanddurchführung (D).
4. Befestigen Sie beide Schlauchenden mit Schlauchklemmen.

9.2 Anschlussdurchmesser Luftschlauch

Der Anschluss an den Heizer hat einen Durchmesser von 100 mm.

10 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die EG-Konformitätserklärung finden Sie unter www.thermobile.nl.

Table des matières

Consignes de sécurité	38
Introduction	39
Préparations.....	40
Emploi	41
Entretien.....	41
Pannes.....	43
Pièces de rechange	46
Renseignements techniques.....	47
Installation des accessoires.....	47
Déclaration de conformité CE.....	47

Préface

Ce manuel comprend le mode d'emploi des appareils de chauffage mentionnés sur la couverture. Les renseignements contenus dans ce manuel sont importants pour un emploi correct et sûr de l'appareil de chauffage.

Identification du produit (fig. 1)

La plaquette d'identification est fixée sur le côté de l'appareil de chauffage. La plaquette d'identification contient les données suivantes:

- A Année de fabrication
- B Poids
- C Données électriques
- D Classe de température
- E Type de gaz
- F Consommation de combustible
- G Pression du brûleur
- H Capacité à la valeur inférieure
- I Capacité à la valeur supérieure
- J Code de production
- K Degré de protection contre la poussière et l'humidité
- L Numéro de série

Service et support technique

Pour plus de renseignements sur l'appareil de chauffage, contactez votre concessionnaire ou le fabricant. Préparer les données suivantes: type et numéro de série de l'appareil de chauffage.

Conditions de garantie et responsabilité

Pour la garantie et la responsabilité, voir les conditions générales de garantie.

Environnement**Remarque**

Le générateur se compose de plusieurs métaux et plastiques. Il contient également des composants électroniques qui doivent être jetés avec les déchets de type électronique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre revendeur.

**Applicable uniquement dans l'Union européenne****Mise au rebut des équipements électriques et électroniques à usage commercial**

Pour obtenir de plus amples informations relatives à la mise au rebut de produits à usage commercial à la fin de leur durée de vie, veuillez contacter votre revendeur ou distributeur dans votre pays. Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets commerciaux ou comme déchet commercial.

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1 Pictogrammes dans ce manuel



Précaution

Signifie le risque d'endommagement de l'appareil.



Avertissement

Signifie une situation dangereuse, pouvant causer la mort ou des blessures graves.



Avertissement

Lors de travaux d'entretien ou de réparation sur le générateur d'air chaud, il faut toujours couper le courant électrique !



Chaud

Certaines surfaces risquent d'être chaudes ! Attendre que ces pièces refroidissent suffisamment avant d'entreprendre l'entretien.



Suggestions et conseils afin de simplifier l'exécution de certaines tâches ou activités.

1.2 Pictogrammes sur l'appareil de chauffage (fig. 2)

A Instructions d'utilisation

B Données sur la consommation de combustible

1.3 Ce produit ne doit être utilisé qu'aux fins auxquelles il a été destiné.

Ce manuel décrit les appareils de chauffage au gaz propane.

Les appareils de chauffage sont conçus pour :

- Séchage de constructions nouvelles.
- Chauffage orienté d'ateliers dans un environnement sécurisé contre le feu.
- Chauffage de locaux suffisamment aérés.

- Dégivrage de conduites, installations, appareils et marchandises se trouvant dans des conditions à l'abri des risques de feu.
- Contrôle de gel dans l'industrie, la construction et les tunnels horticoles.

1.4 Consignes générales

Avertissement



- Lire attentivement ce manuel avant de mettre l'appareil de chauffage en service.
- Conserver ce document près de l'appareil de chauffage.
- Suivre les procédures décrites.
- Ne jamais s'appuyer sur l'appareil de chauffage.
- Veiller à ce que toute matière facilement inflammable soit éloignée d'au moins 3 mètres de l'appareil de chauffage.
- Ne pas installer l'appareil de chauffage sur un sol inflammable.
- Prendre soin de la présence de suffisamment d'air pour une bonne combustion.
- N'effectuer des travaux de réparation et d'entretien que si l'appareil de chauffage a suffisamment refroidi et après avoir retiré la fiche de la prise de courant.
- Veiller à ce qu'un extincteur soit au voisinage de l'appareil de chauffage.
- La prise de gaz doit être conforme à la réglementation locale en vigueur.
- N'utiliser les bouteilles de gaz qu'en position verticale.
- Ne pas placer les bouteilles de gaz dans le courant d'air chaud.

2 INTRODUCTION

2.1 But

Ces appareils de chauffage sont des appareils à combustion directe de propane, munis d'un dispositif de raccordement pour bouteille de gaz et d'un régulateur de pression.

Ces appareils de chauffage sont dotés d'un ventilateur d'air chaud et d'un raccordement pour thermostat d'ambiance.

Les appareils de chauffage ont été testés au niveau de mer, à une température de 20 °C.

2.2 Principe de fonctionnement

Le ventilateur démarre quand le sélecteur se trouve en position 1. L'allumage électrique sera activé et, après quelque temps, la vanne magnétique active l'amenée de gaz vers le brûleur.

Le gaz se mélange à l'air à l'entrée du brûleur. Ce mélange sera allumé par une étincelle électrique. L'électrode d'ionisation vérifie si une flamme apparaît en quelques secondes. Si aucune flamme n'apparaît dans ce délai de sécurité, l'appareil de chauffage tombe en panne. L'allumage s'arrête automatiquement dès que se forme une bonne flamme.

L'appareil de chauffage est équipé d'un brûleur automatique qui régule automatiquement l'allumage et l'amenée de gaz. On peut, selon les besoins, régler le débit en ajustant manuellement la quantité de gaz amenée. On peut également réguler le débit au moyen d'un régulateur modulateur ; pour de plus amples informations, consulter le revendeur.

L'appareil de chauffage est muni d'un thermostat maximum qui, en cas de surchauffe, coupe l'arrivée de gaz. Après refroidissement, on peut réinitialiser le thermostat manuellement. Derrière la chambre de combustion se trouve un autre thermostat maximum qui, après refroidissement, se réinitialise automatiquement (modèle GA 42 uniquement).

En cas de panne, le brûleur automatique éteint l'appareil de chauffage. De plus, le voyant lumineux rouge situé sur le panneau de commande s'allume.

À la sortie du régulateur de pression est monté un dispositif de sécurité à rupture de flexible qui coupe l'arrivée de gaz en cas de rupture du tuyau flexible.

L'appareil de chauffage s'éteint dès que l'on positionne l'interrupteur-sélecteur sur "0".

L'appareil de chauffage peut aussi servir de ventilateur ; pour cela, il suffit de positionner l'interrupteur-sélecteur situé sur le panneau de commande en position 2.

2.3 Principaux composants du modèle GA 24/42 (fig. 3)

- A Grille de sortie d'air
- B Chambre de combustion
- C Thermostat avec bouton de réinitialisation
- D Thermostat à réinitialisation automatique
- E Pictogrammes
- F Panneau de commande
- G Ventilateur à air chaud
- H Plaque d'identification
- I Oeillet de levage

2.4 Principaux composants du modèle GA 60-85-110 (fig. 6)

- A Grille de sortie d'air
- B Chambre de combustion
- C Thermostat avec bouton de réinitialisation
- D Prise d'arrivée d'air extérieur
- E Pictogrammes
- F Panneau de commande
- G Ventilateur à air chaud
- H Châssis roulant
- I Plaque d'identification
- J Oeil de suspension

2.5 Principaux composants de la chambre de combustion GA 24/42 (fig. 4)

- A Chambre de combustion
- B Brûleur
- C Électrode d'ionisation
- D Tuyau d'arrivée de gaz
- E Gicleur
- F Électrode d'allumage
- G Thermostat à réinitialisation automatique

2.6 Principaux composants de la chambre de combustion GA 60-85-110 (fig. 5)

- A Chambre de combustion
- B Tuyau d'arrivée de gaz
- C Gicleur
- D Électrode d'ionisation
- E Tuyau d'arrivée d'air
- F Électrode d'allumage
- G Brûleur

2.7 Panneau de commande (fig. 7)

- A Bouton de réinitialisation + lampe témoin
- B Prise de gaz
- C Raccordement du thermostat d'ambiance
- D Câble de raccordement
- E Interrupteur-sélecteur:
 - 0 = Arrêt
 - 1 = Chauffage
 - 2 = Ventilation (sans chauffage)

2.8 Accessoires

- Thermostat d'ambiance
- Flexible d'aspiration d'air extérieur
- Traversée d'air extérieur
- Châssis roulant (modèles GA 60 et GA 85)

3 PRÉPARATIONS

3.1 Enlever l'emballage

1. Enlever l'emballage de l'appareil de chauffage.

3.2 Installation

1. Assurer une installation stable de l'appareil de chauffage.



L'appareil de chauffage peut être installé aussi bien horizontalement que verticalement (soufflant vers le haut ou vers le bas).

Lors de l'installation de l'appareil de chauffage, tenir compte des distances minimales ($H_{\min}$) par rapport au sol et au plafond (voir fig. 11).

- À l'horizontale : minimum 0,17 m au-dessus du sol.
- Soufflage vertical vers le haut : minimum 2,15 m au-dessus du sol (minimum 1,70 m pour le modèle GA 110).
- soufflage vertical vers le bas : minimum 2,15 m au-dessous du plafond (minimum 1,70 m pour le modèle GA 110).
- La vanne magnétique M (voir fig. 11) doit être toujours placée en position verticale (consultez votre revendeur).

2. Accrocher l'appareil de chauffage aux yeux de suspension.



Avertissement

- Raccorder l'appareil de chauffage à la bouteille de gaz uniquement avec le flexible fourni avec le régulateur de pression et le dispositif de sécurité à rupture de flexible.
- N'utiliser les bouteilles de gaz qu'en position verticale.
- Ne pas placer les bouteilles de gaz dans le courant d'air chaud.

3. Raccorder à la bouteille de gaz le flexible à gaz fourni avec le régulateur de pression (A) et le dispositif de sécurité à rupture de flexible (B) ; pour le modèle GA 42 voir fig. 8, pour le modèle GA 60-85-110, voir fig. 9.
4. Raccordez l'autre extrémité du flexible à l'arrivée de gaz de l'appareil de chauffage.
5. Si l'appareil de chauffage est muni d'un thermostat d'ambiance, raccordez-le à la prise qui lui est destinée (C) sur le panneau de commande ; voir fig. 7. Cette prise comporte normalement une fiche où les contacts sont interconnectés.
6. Pour le raccordement de l'arrivée d'air extérieur, voir le chapitre 9.

3.3 Préparations avant le démarrage

1. Mettez l'interrupteur-sélecteur en position 0.
2. Brancher la fiche dans la prise.



Tourner la fiche dans la prise de courant si la lampe témoin rouge (fig. 7A) située sur le panneau de commande est allumée.

La fiche doit être toujours accessible.

3.4 Démarrage

Chauffage :

1. Ouvrir le robinet d'arrivée de gaz.
2. Appuyer sur le bouton de remise du dispositif de sécurité à rupture de flexible.
3. Mettez l'interrupteur-sélecteur (fig. 7E) en position 1.
4. Ajustez le débit à l'aide du régulateur situé sur la prise de gaz (voir le graphe en annexe B).

Ventilation :

1. Mettez l'interrupteur-sélecteur (fig. 7E) en position 2.

4 EMPLOI

4.1 Pendant le service



Chaud

Ne pas toucher la cheminée et la bouche de soufflage !
Ils deviennent très chauds pendant le fonctionnement de l'appareil !

4.2 Arrêt

1. Mettez l'interrupteur-sélecteur (fig. 7E) en position 0.
2. Fermer le robinet d'arrivée de gaz.

5 ENTRETIEN

5.1 Généralités

En cas d'entreposage prolongé de l'appareil de chauffage :

1. Éteindre l'appareil de chauffage.
2. Couper l'arrivée de gaz.
3. Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
4. Nettoyer l'appareil de chauffage.

5.2 Table d'entretien

Après chaque hiver il faut enregistrer l'entretien dans la table sur la dernière page de ce livre.



Avertissement

Couper l'arrivée de gaz et retirer la fiche de la prise de courant en cas de travaux sur l'appareil de chauffage.



Chaud

Ne pas toucher la sortie et la chambre de combustion !
Attendre qu'elles refroidissent avant d'entreprendre l'entretien de l'appareil.

Retirer la partie inférieure du capot avant de procéder à l'entretien des pièces internes.

Désignation	Période			
	Cha- que semai- ne	Cha- que mois	Cha- que se- mestre	Cha- que année
Enlever la poussière et le tartre de l'appareil de chauffage.	X			
Contrôler l'appareil de chauffage (dans un environnement propre).				Con- ces- sionnai re
Contrôler l'appareil de chauffage (dans un environnement poussiéreux).			Con- ces- sionnai re	
Contrôler et nettoyer l'orifice d'arrivée de l'air de combustion (GA 60-85-110).		X		
Vérifier et nettoyer la grille d'admission.		X		
S'assurer que le ventilateur à air chaud fonctionne correctement et ne présente pas de dommages.		X		
S'assurer que la combustion de l'appareil de chauffage est correcte. La flamme doit être bleue. Si la flamme est jaune, consulter le revendeur.	X			
Nettoyer la tête du brûleur à l'aide d'une brosse métallique et de l'air comprimé.	X			
Nettoyer le gicleur et l'orifice d'injection.	X			
Nettoyer l'électrode d'ionisation et l'électrode d'allumage à l'aide de paille de fer.	X			
Contrôler le réglage de l'électrode d'allumage et l'ajuster si nécessaire - voir 5.3 "Réglage de l'électrode d'allumage".		X		
Contrôler le câblage de l'appareil de chauffage.				X
S'assurer que le flexible de gaz est en bon état ; sinon il faut le remplacer. Le flexible de gaz doit être changé au moins une fois tous les 2 ans.	X			
Vérifier pressostat différentiel de poussière filtre P- modèle .	X			

5.3 Réglage de l'électrode d'allumage

1. Retirer la grille de la bouche de soufflage (GA 60-85-110). L'électrode d'allumage est accessible par la bouche de soufflage.
2. Contrôler la distance entre l'électrode d'allumage et le brûleur ; si nécessaire, ajuster correctement cette distance A (voir fig. 10).

GA 24/42	GA 60-85-110
3 mm	4 mm

3. Monter la grille.

6 PANNES



Pendant la recherche de panne, s'assurer que l'alimentation électrique fonctionne et que l'arrivée de gaz est ouverte.
Retirer la partie inférieure de la chemise extérieure (GA42) et la partie supérieure de la chemise extérieure (GA 60/85/110) avant de procéder à l'entretien des pièces internes.



Avertissement

S'il s'agit d'une réparation, retirer la fiche de la prise de courant et fermer l'arrivée de gaz.

6.1 Tableau recherche des pannes

Panne		Cause	Remède	Action
L'appareil de chauffage ne démarre pas.	1	L'appareil de chauffage n'a pas de tension.	Vérifier le raccordement électrique.	Utilisateur
	2	Le moteur du ventilateur tourne difficilement ou est bloqué.	Vérifier si le moteur du ventilateur est encrassé ou bloqué.	Utilisateur
			Remplacer le moteur du ventilateur.	Concessionnaire
	3	Le thermostat est réglé à une température trop basse.	Corriger le réglage.	Utilisateur
	4	Il n'y a pas de fiche d'interconnexion sur le raccordement du thermostat.	Installer la fiche d'interconnexion.	Utilisateur
	5	Défaillance dans le panneau de commande	Réparer ou remplacer le panneau de commande	Concessionnaire
	6	Filtre à pressostat différentiel bouché.	Remplacer filtre.	Utilisateur

Panne		Cause	Remède	Action
L'appareil de chauffage tombe en panne; Les voyants rouge et jaune du panneau de commande sont allumés.	7	La fiche secteur est mal positionnée dans la prise de courant.	Retourner la fiche.	Utilisateur
L'appareil de chauffage tombe en panne; le voyant lumineux rouge sur le panneau de commande est allumé.	8	La terre de la prise de courant n'est pas correcte.	Faire contrôler la terre de la prise de courant par un installateur agréé.	Utilisateur
	9	Il n'y a pas ou trop peu de pression de gaz pour les vannes magnétiques.	Vérifier si le robinet de la bouteille de gaz est ouvert.	Utilisateur
			Vérifier si la bouteille de gaz est vide.	Utilisateur
			Appuyer sur le bouton des dispositifs de sécurité à rupture de flexible sur le bouton de réinitialisation du panneau de commande.	Utilisateur
	10	Les vannes magnétiques ne s'ouvrent pas.	Appuyer sur le bouton de réinitialisation du thermostat maximum et du panneau de commande.	Utilisateur
			Contrôler le thermostat maximum.	Concessionnaire
			Contrôler les vannes magnétiques.	Concessionnaire
			Vérifier le raccordement électrique.	Concessionnaire
	11	L'électrode d'ionisation est sale.	Nettoyer l'électrode d'ionisation avec de la paille de fer.	Utilisateur
	12	La grille de protection du ventilateur est sale.	Nettoyer la grille de protection.	Utilisateur

Panne		Cause	Remède	Action
L'appareil de chauffage tombe en panne : La lampe rouge sur le panneau de commande est allumée.	13	Le thermostat maximum a été mis hors service	Contrôler la grille d'aspiration et la bouche de soufflage quant à la présence de saleté et s'il y a assez d'espace pour une libre circulation.	Utilisateur
			Appuyer sur le bouton de réinitialisation du thermostat maximum et du panneau de commande.	Utilisateur
			Vérifier si le ventilateur tourne difficilement ou s'il est bloqué. Si nécessaire, consulter le revendeur.	Utilisateur
			Contrôler le bon fonctionnement du ventilateur. Remplacer le ventilateur si nécessaire.	Concessionnaire
L'appareil de chauffage tombe en panne : La lampe rouge sur le panneau de commande est allumée.	14	Le thermostat maximum est défectueux.	Remplacer le thermostat maximum.	Concessionnaire
	15	L'allumage ne fonctionne pas.	Contrôler la connexion entre le transformateur et l'électrode d'allumage quant à la présence d'un court-circuit.	Utilisateur
			Contrôler le réglage de l'électrode d'allumage (voir « Réglage de l'électrode d'allumage »).	Utilisateur
	16	Pressostat air a commuté.	Vérifier interrupteur de pression d'air.	Utilisateur

Panne		Cause	Remède	Action
L'arrivée de gaz est interrompue pendant le fonctionnement de l'appareil et la flamme s'éteint.	17	Le thermostat est réglé à une température trop basse.	Corriger le réglage.	Utilisateur
	18	Défaillance dans le panneau de commande.	Réparer ou remplacer le panneau de commande.	Concessionnaire
	19	Il n'y a pas ou trop peu de pression de gaz pour les vannes magnétiques.	Vérifier si le robinet de la bouteille de gaz est ouvert.	Utilisateur
			Vérifier si la bouteille de gaz est vide.	Utilisateur
			Appuyer sur le bouton des dispositifs de sécurité à rupture de flexible sur le bouton de réinitialisation du panneau de commande.	Utilisateur
L'appareil de chauffage consomme trop de gaz.	20	Le régulateur de gaz est défectueux.	Remplacer le régulateur de pression.	Utilisateur
	21	Il y a une fuite dans le tuyau de gaz entre la bouteille de gaz et la prise de gaz de l'appareil de chauffage.	Rechercher la fuite à l'aide d'eau savonneuse. Remplacer la pièce défectueuse.	Utilisateur
L'appareil de chauffage ne s'éteint pas au moyen de l'interrupteur.	22	Les vannes magnétiques ne se ferment pas ou l'interrupteur est défectueux.	Fermer l'arrivée de gaz et laisser la flamme brûler jusqu'à extinction.	Utilisateur
			Détacher le raccordement secteur.	Utilisateur
			Contrôler les vannes magnétiques et l'interrupteur et, si nécessaire, remplacer la pièce défectueuse.	Concessionnaire

Noter les données d'entretien dans la table A dans l'annexe au fond de ce livre.

7 PIÈCES DE RECHANGE

Consulter le revendeur pour l'utilisation des pièces de rechange.

8 RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Pour les spécifications techniques, voir le tableau B en annexe à la fin de ce manuel.

9 INSTALLATION DES ACCESSOIRES

9.1 Dispositif d'aspiration d'air extérieur (fig. 12)

L'air de combustion peut provenir directement de l'extérieur en cas de pose d'un flexible à traversée murale.

1. Percer un trou dans le mur pour la pose de la traversée murale (A).
2. Insérer une extrémité du flexible (B) à la sortie de l'appareil de chauffage (C).



Le flexible à air ne doit pas dépasser 6 m de long.

3. Insérer l'autre extrémité au niveau du raccordement de la traversée murale (D).
4. Fixer le flexible des deux côtés à l'aide de colliers de serrage.

9.2 Diamètre de raccordement du flexible à air

Le raccordement à l'appareil de chauffage a un diamètre de 100 mm.

10 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Pour la déclaration de conformité CE, rendez-vous sur le site www.thermobile.nl.

Índice

Instrucciones de seguridad	49
Introducción	50
Preparaciones	51
Uso	52
Mantenimiento	52
Fallos	54
Piezas de repuesto	57
Información técnica	58
Instalación de accesorios	58
Declaración CE de conformidad	58

Prólogo

Este manual contiene las instrucciones de uso de los generadores de aire caliente que se muestran en la portada. La información de este manual es importante para el uso correcto y seguro del generador.

Identificación del producto (fig. 1)

La placa de identificación está fijada en el lateral del generador. En la placa de identificación figuran los siguientes datos:

- A Año de fabricación
- B Peso
- C Datos sobre tensión
- D Clase de temperatura
- E Tipo de gas
- F Consumo de combustible
- G Presión del quemador
- H Capacidad en el valor más bajo
- I Capacidad en el valor más alto
- J Código de fabricación
- K Nivel de protección contra el polvo y la humedad
- L Número de serie

Servicio y asistencia técnica

Póngase en contacto con su distribuidor o con el fabricante para obtener información sobre el generador de aire caliente.

Asegúrese de tener a mano los siguientes datos: el modelo y el número de serie del generador.

Garantía y responsabilidad

Consulte los términos de garantía y responsabilidad en las reglas generales de garantía.

Medio ambiente**Nota**

El generador de aire caliente está fabricado de diversos materiales metálicos y sintéticos. El generador también contiene componentes electrónicos, que tienen que tratarse como desechos electrónicos. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.

**Sólo aplicable en la Unión Europea****Desecho de residuos de equipos eléctricos y electrónicos para uso empresarial.**

Para más información sobre el desecho de productos para uso empresarial al final de su vida útil, póngase en contacto con el distribuidor de su país. Este producto no puede desecharse junto con residuo comercial ni como residuo comercial.

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.1 Símbolos utilizados en este manual



Precaución

Indica un riesgo de daños en el aparato.



Advertencia

Indica una situación peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves.



Advertencia

¡Desconecte siempre la alimentación eléctrica cuando realice trabajos de mantenimiento o reparaciones en el generador de aire caliente por convección!



Caliente

¡Algunas superficies pueden estar calientes! Espere hasta que estos componentes se hayan enfriado lo suficiente antes de realizar el mantenimiento.



Sugerencias y consejos para facilitar las tareas o acciones especificadas.

1.2 Símbolos en el generador (fig. 2)

A Instrucciones de uso

B Datos de consumo de combustible

1.3 Utilice este producto para su uso previsto

Los generadores de aire caliente descritos en este manual son adecuados para el calentamiento empleando gas propano.

Los generadores se han diseñado para:

- El secado de edificios de nueva construcción.
- El calentamiento específico de talleres en un entorno sin riesgo de incendio.
- El calentamiento de recintos con la suficiente ventilación.

- La descongelación de tuberías, instalaciones, aparatos y mercancías en situaciones donde no haya peligro de incendio.
- Protección antihielo en la industria, la construcción y túneles en horticultura.

1.4 Instrucciones generales

Advertencia



- Lea este manual detenidamente antes de utilizar el generador.
- Mantenga este documento con el generador.
- Siga los procedimientos descritos.
- Nunca se apoye en el generador.
- Mantenga los materiales altamente inflamables a una distancia mínima de 3 m del generador:
- No coloque el generador sobre un suelo inflamable.
- Asegúrese de que haya suficiente aire fresco para garantizar una buena combustión.
- Las actividades de reparación y mantenimiento únicamente deben realizarse cuando el generador de aire caliente se haya enfriado lo suficiente y después de haber sacado el enchufe de la toma de corriente.
- Asegúrese de que haya equipos de extinción de incendios cerca del generador.
- La conexión de gas debe cumplir la normativa local vigente.
- Utilice exclusivamente bombonas de gas en posición vertical.
- No coloque las bombonas de gas en el flujo de aire caliente.

2 INTRODUCCIÓN

2.1 Propósito

Estos generadores de aire caliente son generadores de combustión directa de gas propano con una conexión para una bombona de gas con controlador de presión. Los generadores están equipados con un ventilador de aire caliente y una conexión para un termostato en el recinto. Los generadores de aire caliente se han probado a nivel del mar y a una temperatura de 20 °C.

2.2 Principio de funcionamiento

Cuando el interruptor se sitúa en la posición 1, el ventilador se pone en marcha. El encendido eléctrico se activa y, tras cierto tiempo, la válvula electromagnética conectará el suministro de gas al quemador. El gas se mezclará con aire cuando entre en el quemador. La mezcla se enciende con una chispa eléctrica. Se utiliza un electrodo de ionización para comprobar si se produce una llama en unos cuantos segundos. Si no hay llama en el tiempo determinado, el generador desencadena un fallo. El encendido se detiene automáticamente en cuanto se forma una buena llama.

El generador está equipado con un mecanismo de automatización del quemador que controla automáticamente el encendido y el suministro de gas. La capacidad puede ajustarse según sea necesario ajustando la cantidad suministrada de gas. La capacidad también puede controlarse mediante un control de modulación. Contacte con el distribuidor si desea información adicional. El generador está equipado con un termostato máximo que interrumpe el suministro de gas en caso de sobrecalentamiento. El termostato puede restablecerse manualmente tras enfriarse. Detrás de la cámara de combustión puede encontrarse un termostato máximo adicional. Éste puede restablecerse automáticamente tras enfriarse (sólo GA 42).

En caso de fallo, el mecanismo de automatización del quemador desconectará el generador. Ahora se enciende la luz roja del panel de manejo.

En el lado de salida del controlador de presión se ha montado una protección de ruptura de manguera. Ésta interrumpirá el suministro de gas en caso de que la manguera se rompa.

El generador se detiene cuando el interruptor selector del panel de manejo se sitúa en "0".

El generador puede utilizarse como un ventilador situando el interruptor selector del panel de manejo en la posición 2.

2.3 Componentes principales GA 24/42 (fig. 3)

- A Rejilla del soplador
- B Cámara de combustión
- C Termostato con botón de restablecimiento
- D Termostato con restablecimiento automático
- E Símbolos
- F Panel de manejo
- G Ventilador de aire caliente
- H Placa de modelo
- I Gancho de elevación

2.4 Componentes principales GA 60-85-110 (fig. 6)

- A Rejilla del soplador
- B Cámara de combustión
- C Termostato con botón de restablecimiento
- D Conexión de suministro de aire exterior
- E Símbolos
- F Panel de manejo
- G Ventilador de aire caliente
- H Bastidor móvil
- I Placa de modelo
- J Orejeta de suspensión

2.5 Componentes principales de la cámara de combustión GA 24/42 (fig. 4)

- A Cámara de combustión
- B Quemador
- C Electrodo de ionización
- D Conducto de suministro de gas
- E Boquilla
- F Electrodo de encendido
- G Termostato con restablecimiento automático

2.6 Componentes principales de la cámara de combustión GA 60-85-110 (fig. 5)

- A Cámara de combustión
- B Conducto de suministro de gas
- C Boquilla
- D Electrodo de ionización
- E Conducto de suministro de aire
- F Electrodo de encendido
- G Quemador

2.7 Panel de manejo (fig. 7)

- A Botón de restablecimiento + indicador
- B Conexión de gas
- C Punto de conexión para el termostato del recinto
- D Cable de conexión
- E Interruptor selector:
 - 0 = desconectado
 - 1 = calentamiento
 - 2 = ventilación (sin calor)

2.8 Accesorios

- Termostato del recinto
- Manguera de aspiración de aire exterior
- Orificio de entrada de aire exterior
- Bastidor móvil (GA 60 y GA 85)

3 PREPARACIONES

3.1 Desembalaje

1. Retire el embalaje del generador.

3.2 Instalación

1. Asegúrese de que el generador tenga una base estable.



El generador puede colocarse horizontal y verticalmente (soplando hacia arriba o abajo).

Cuando coloque el generador, tenga en cuenta las distancias mínimas ($H_{\min}$) con respecto al suelo y al techo (véase la fig. 11).

- Horizontal: un mínimo de 0,17 m sobre el suelo.
- Verticalmente soplando hacia abajo: un mínimo de 2,15 m sobre el suelo (para GA 110 mín. 1,70 m).
- Verticalmente soplando hacia arriba: un mínimo de 2,15 m por debajo del techo (para GA 110 mín. 1,70 m).
- Coloque siempre la válvula electromagnética M (véase la fig. 11) verticalmente (contacte con su distribuidor).

2. Cuelgue el generador en las orejetas de suspensión.



Advertencia

- Conecte el generador exclusivamente a la bombona de gas utilizando la manguera suministrada con el controlador de presión y la protección de ruptura de manguera.
- Utilice exclusivamente bombonas de gas en posición vertical.
- No coloque las bombonas de gas en el flujo de aire caliente.

3. Conecte la manguera de gas suministrada con el controlador de presión (A) y la protección de ruptura de manguera (B) a la bombona de gas, para GA 42 véase la fig. 8, para GA 60-85-110 véase la fig. 9.
4. Conecte el otro lado de la manguera al suministro del gas del generador.
5. Si el generador está equipado con un termostato del recinto, conecte éste a la conexión adecuada (C) del panel de manejo, véase la fig. 7. Como norma, esta conexión está dotada de una tapa donde se conectan los contactos.
6. Véase el capítulo 9 para la conexión de un suministro de aire exterior.

3.3 Preparación para la puesta en marcha

1. Sitúe el interruptor selector en la posición 0.
2. Inserte el enchufe en la toma de corriente.



Invierta el conector en la toma si la luz indicadora roja (fig. 7A) se enciende en el panel de manejo. El enchufe siempre debe estar accesible.

3.4 Puesta en marcha

Calentamiento:

1. Abra la válvula de corte del suministro de gas.
2. Pulse el botón de la protección de ruptura de manguera.
3. Sitúe el interruptor selector (fig. 7E) en la posición 1.
4. Ajuste la capacidad utilizando el controlador de la conexión de gas (véase el diagrama en apéndice B).

Ventilación:

1. Sitúe el interruptor selector (fig. 7E) en la posición 2.

4 USO

4.1 Durante el funcionamiento



Caliente

¡No toque la chimenea ni las aberturas de salida!
¡Éstas se calientan durante el funcionamiento!

4.2 Desconexión

1. Sitúe el interruptor selector (fig. 7E) en la posición 0.
2. Cierre la válvula de corte del suministro de gas.

5 MANTENIMIENTO

5.1 Aspectos generales

Para un periodo prolongado de almacenamiento del generador:

1. Apague el generador.
2. Cierre el suministro de gas.
3. Retire el enchufe de red de la toma de corriente.
4. Limpie el generador.

5.2 Tabla de mantenimiento

Utilice la tabla incluida en este manual para registrar las operaciones de mantenimiento después de cada invierno.



Advertencia

Cierre el suministro de gas y saque el enchufe de la toma cuando realice trabajos en el generador.



Caliente

¡No toque la salida ni la cámara de combustión!
No empiece el mantenimiento hasta que se hayan enfriado.

Retire la parte inferior de la tapa para el mantenimiento de los componentes internos.

Descripción	Período			
	Semana- nal	Men- sual	Semes- tral	Annual
Retire el polvo y los depósitos del generador.	X			
Compruebe el generador (en un entorno limpio).				Distribuidor
Compruebe el generador (en un entorno con polvo).			Distribuidor	
Compruebe y limpie la abertura de suministro del aire de combustión (GA 60-85-110).		X		
Compruebe y limpie la rejilla de admisión.		X		
Compruebe el funcionamiento del ventilación de aire caliente y si tiene daños.		X		
Compruebe la correcta combustión del generador. La llama debe ser azul. Si la llama es amarilla, consulte con el distribuidor.	X			
Limpie el cabezal del quemador con un cepillo de acero y aire comprimido.	X			
Limpie la boquilla y la abertura de inyección.	X			
Limpie el electrodo de ionización y el electrodo de encendido con lana de acero.	X			
Compruebe el ajuste del electrodo de encendido y ajústelo en caso necesario, véase 5.3 "Ajuste del electrodo de ionización".		X		
Compruebe el cableado del generador.				X
Compruebe si la manguera de gas presenta daños y sustituya en caso necesario. Sustituya la manguera de gas al menos cada dos años.	X			
Compruebe el interruptor de presión diferencial de filtro de polvo P- modelo.	X			

5.3 Ajuste del electrodo de ionización

1. Retire la rejilla de la salida del soplador (GA 60-85-110). Puede accederse al electrodo de encendido por la salida del soplador.
2. Compruebe la distancia entre el electrodo de encendido y el quemador y ajuste a la distancia correcta, en caso necesario (véase la fig. 10).

GA 24/42	GA 60-85-110
3 mm	4 mm

3. Monte la rejilla.

6 FALLOS



Durante la localización de averías, asegúrese de que la tensión de red esté conectada y que el suministro de gas esté abierto.

Retire la parte inferior de la carcasa exterior (GA42) y la parte superior de la carcasa exterior (GA 60/85/110) para el mantenimiento de los componentes internos.

**Advertencia**

Retire el enchufe de red de la toma y cierre el suministro de gas durante la reparación.

6.1 Tabla de localización de averías

Fallo		Causa	Solución	Acción
El generador no se pone en marcha.	1	El generador no tiene tensión.	Compruebe la conexión eléctrica.	Usuario
	2	El motor del ventilador funciona de forma pesada o está bloqueado.	Compruebe si el motor del ventilador está sucio u obstruido.	Usuario
			Sustituya el motor del ventilador.	Distribuidor
	3	El termostato está ajustado a una temperatura demasiado baja.	Corrija los ajustes.	Usuario
	4	No hay conector de unión en la conexión del termostato.	Instale el conector de unión.	Usuario
	5	Defecto en el panel de manejo	Repare o sustituya el panel de manejo	Distribuidor
	6	Gradiente de presión interruptor está obstruido.	Reemplace el filtro.	Usuario
El generador desencadena un fallo; Las luces roja y amarilla del panel de control están encendidas.	7	El enchufe de red se ha introducido incorrectamente en la toma.	Invierta el enchufe.	Usuario
El generador desencadena un fallo; la luz roja del panel de manejo se enciende.	8	La toma de tierra de la toma eléctrica no está bien.	Un instalador autorizado debe revisar la toma de tierra.	Usuario

Fallo		Causa	Solución	Acción
El generador genera un fallo: la luz roja del panel de manejo se enciende.	9	No hay (o no hay suficiente) presión de gas para las válvulas electromagnéticas.	Compruebe si la válvula de corte de la bombona de gas está abierta.	Usuario
			Compruebe si la bombona de gas está vacía.	Usuario
			Pulse el botón de la protección de ruptura de manguera y el botón de restablecimiento del panel de manejo.	Usuario
	10	Las válvulas electromagnéticas no se abren.	Pulse el botón de restablecimiento del termostato máximo y el panel de manejo.	Usuario
			Compruebe el termostato máximo.	Distribuidor
			Compruebe las válvulas electromagnéticas.	Distribuidor
			Compruebe la conexión eléctrica.	Distribuidor
	11	El electrodo de ionización está sucio.	Limpie el electrodo de ionización con lana de acero.	Usuario
	12	La malla de protección delante del ventilador está sucia.	Limpie la malla de protección.	Usuario

Fallo		Causa	Solución	Acción
El generador genera un fallo: la luz roja del panel de manejo se enciende.	13	El termostato máximo se ha desconectado	Compruebe la rejilla de aspiración y la salida del soplador para ver si hay suciedad y espacio suficiente para un flujo sin obstrucciones.	Usuario
			Pulse el botón de restablecimiento del termostato máximo y el panel de manejo.	Usuario
			Compruebe si el ventilador funciona de forma pesada o está bloqueado. Contacte con el distribuidor en caso necesario.	Usuario
			Compruebe si el ventilador funciona correctamente. Sustituya el ventilador, en caso necesario.	Distribuidor
El generador genera un fallo: la luz roja del panel de manejo se enciende.	14	El termostato máximo está defectuoso.	Sustituya el termostato máximo.	Distribuidor
	15	El encendido no funciona.	Compruebe la conexión entre el transformador y el electrodo de encendido para ver si hay un cortocircuito.	Usuario
			Compruebe el ajuste del electrodo de encendido (véase "Ajuste del electrodo de encendido").	Usuario
	16	Interruptor de presión de aire ha cambiado.	Echale un vistazo interruptor de presión de aire.	Usuario

Fallo		Causa	Solución	Acción
El suministro de gas se interrumpe durante el funcionamiento, la llama se extingue.	17	El termostato está ajustado a una temperatura demasiado baja.	Corrija los ajustes.	Usuario
	18	Defecto en el panel de manejo.	Repare o sustituya el panel de manejo.	Distribuidor
	19	No hay (o no hay suficiente) presión de gas para las válvulas electromagnéticas.	Compruebe si la válvula de corte de la bombona de gas está abierta.	Usuario
			Compruebe si la bombona de gas está vacía.	Usuario
			Pulse el botón de la protección de ruptura de manguera y el botón de restablecimiento del panel de manejo.	Usuario
El generador utiliza demasiado gas.	20	El controlador de presión tiene un defecto.	Sustituya el controlador de presión.	Usuario
	21	Hay una fuga en el conducto de combustible entre la bombona de gas y la conexión de gas del generador.	Busque la fuga con agua jabonosa. Sustituya el componente defectuoso.	Usuario
El generador no puede desconectarse con el interruptor.	22	Las válvulas electromagnéticas no se cierran o el interruptor está defectuoso.	Cierre el suministro de gas y deje que la llama se extinga.	Usuario
			Desconecte la conexión de red.	Usuario
			Compruebe las válvulas electromagnéticas y el interruptor y sustituya el componente defectuoso en caso necesario.	Distribuidor

Registre los detalles de mantenimiento en la tabla A en el apéndice que se incluye al final de este manual.

7 PIEZAS DE REPUESTO

Contacte con el distribuidor para el uso de piezas de repuesto.

8 INFORMACIÓN TÉCNICA

- Para conocer las especificaciones técnicas, consulte la tabla B del apéndice que se incluye al final de este manual.

9 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

9.1 Conjunto de aspiración de aire exterior (fig. 12)

Cuando se utilice una manguera con un orificio de entrada en pared, el aire de combustión puede entrar directamente del exterior.

1. Haga un agujero en la pared para colocar el orificio de entrada de pared (A).
2. Introduzca un extremo de la manguera (B) en la admisión del generador (C).



La manguera de aire puede tener una longitud máxima de 6 m.

3. Introduzca el otro extremo en la conexión del orificio de entrada de pared (D).
4. Fije la manguera en ambos extremos con abrazaderas de manguera.

9.2 Diámetro de conexión de manguera de aire

La conexión al generador tiene un diámetro de 100 mm.

10 DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Para la Declaración CE de conformidad, vaya a www.thermobile.nl.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]






B

		GA 24/42	GA 60	GA 85	GA 110
Capaciteit Hs Heat output max. Hs Wärmeleistung Hs Pouvoir thermique max. Hs Capacidad max. Hs Номинальное выходное тепло Hi	MJ / h kW	58 - 112 16 - 31 / 50 - 158 14 - 44	97 - 230 27 - 64	140 - 335 39 - 93	194 - 468 54 - 130
Capaciteit Hi Heat output nominal Hi Wärmeleistung Hi Pouvoir thermique nominal Hi Capacidad nominal Hi Номинальное выходное тепло Hi	MJ / h kW	54 - 104 15 - 29 / 47 - 148 13 - 41	90 - 212 25 - 59	130 - 310 36 - 86	180 - 432 50 - 120
Maximum druk Pressure max. Druck max. Pression max. Presión max. Макс. давление	bar	1.5	2	2	2
Minimum druk Pressure min. Druck min. Pression min. Presión min. Мин. давление	bar	0.4	0.4	0.4	0.4
Luchtverplaatsing Heated air flow Heissluftleistung Débit d'air chauffé Flujo de aire calentado Поток нагретого воздуха	m³/h	760	2400	2400	4000
Uitblaasttemperatuur Temperature of airflow Ausblasstemperatur Température de débit d'air Temperatura del flujo de aire Температура потока воздуха	°C (1 mtr)	105	105	150	80

		GA 24/42	GA 60	GA 85	GA 110
Verstuiver Nozzle Düse Gliceur Boquilla Сопло	mm	1,1 / 1,3	1.5	1.8	2.2
Aansluitwaarde Supply voltage Versorgungsspannung Tension d'alimentation Tensión de suministro Напряжение источника питания	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Max. stroomverbruik Max. power consumption Stromverbrauch max. Consommation électrique max. Consumo energético máx. Макс. потребление энергии	Amp.	0.6	0.64	0.64	1.8
Motorvermogen Electric motor Elektromotor Moteur électrique Motor eléctrico Электродвигатель	kW	0.11	0.15	0.15	0.37
Isolatieklasse Insulation class Isolationsklasse Classe d'isolation Clase de aislamiento Класс изоляции		IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Temperatuurklasse Temperature class Temperaturklasse Classe de température Clase de temperatura Класс температуры		A	A	A	A
Brandstof Fuel Brennstoff Combustible Combustible Топливо	Propaangas / Propane gas / Propangas / Propane gas / Gas propano / Țălăi ăaș				

		GA 24/42	GA 60	GA 85	GA 110
Brandstofverbruik Fuel consumption Brennstoffverbrauch Consommation de combustible Consumo de combustible Расход топлива	Zie grafiek / See diagram / Sehe Grafik / Voir graphique / Ver grafico / řiř. řřřřř				
Lengte Length Länge Longeur Longitud Длина	cm	58	109	109	118
Breedte Width Breite Largeur Anchura Ширина	cm	37	47 (E: 55)	47 (E: 55)	60 (E: 63)
Hoogte Height Höhe Hauteur Altura Высота	cm	45	69	69	77
Gewicht Weight Gewicht Poids Peso Вес	kg	15 / 16	36	36	55
Luchtdrukschakelaar Differential pressure switch Differenzdruckschalter Interrupteur de pression d'air Interruptor de presión de aire Реле давления воздуха	Pa	-/80	40	40	40

Voorbeeld Example Beispiel	Example Ejemplo Пример	GA 42
Drukinstelling Pressure Druckeinstellung	Pression Presion Давление	0.7 bar
Capaciteit Capacity Kapazität	Capacité Capacidad Объем	26 kW
Verbruik Consumption Verbrauch	Consommation Consumo Потребление	1.9 kg / h



© 2016 Thermobile Industries B.V.

Alle rechten voorbehouden. De verstreckte informatie mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook (elektronisch of mechanisch), zonder schriftelijke toestemming van Thermobile Industries B.V. Thermobile Industries B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt of verband houdt met afwijkingen in deze handleiding.

© 2016 Thermobile Industries B.V.

All rights reserved. The available information has been prepared to a high level of care, but Thermobile Industries B.V. cannot be held liable for possible errors in the information or the consequences thereof. The information provided herein may not be reproduced and/or published in any form, by print, (electronically or mechanically) without the prior written authorisation of Thermobile Industries B.V.

© 2016 Thermobile Industries B.V.

Alle Rechte vorbehalten. Die verfügbare Information wurde mit großer Sorgfalt vorbereitet. Thermobile Industries B.V. kann jedoch für eventuelle Fehler in der Information oder den Konsequenzen daraus nicht haftbar gemacht werden. Die gelieferte Information darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Thermobile Industries B.V. weder reproduziert, noch in irgendeiner Weise durch Drucken (elektronisch oder mechanisch) veröffentlicht werden.

© 2016 Thermobile Industries B.V.

Tous les droits réservés. L'ensemble des informations disponibles a été préparé avec un soin extrême. Cependant, Thermobile Industries B.V. décline toute responsabilité à l'égard des erreurs possibles ou de leurs conséquences. Les informations fournies ici ne peuvent être reproduites ou publiées sous quelque forme que ce soit, voire imprimées (électroniquement ou mécaniquement) sans l'autorisation écrite préalable de Thermobile Industries B.V.

© 2016 Thermobile Industries B.V.

Todos los derechos reservados. La información disponible se ha preparado con sumo cuidado pero, en caso de errores en dicha información, Thermobile Industries B.V. no será considerada responsable de los mismos ni de las consecuencias derivadas de éstos. La información aquí contenida no puede ser reproducida ni publicada en forma alguna, mediante impresión (electrónica o mecánica) sin la previa autorización por escrito de Thermobile Industries B.V.

© 2016 Thermobile Industries B.V.

Воспроизводство и издание информации из данного руководства каким бы то ни было способом: перепечаткой, фотопечатью, микрофильмом или любыми другими средствами Thermobile Industries B.V. (электронными или механическими) без предварительного письменного разрешения компании Thermobile Industries B.V. запрещено.

THERMOBILE®

THERMOBILE INDUSTRIES BV

Konijnenberg 80
4825 BD Breda
Nederland

Postbus 3312
4800 DH Breda
Nederland
Bedrijfsnummer: 3502

T +31 (0)76 587 34 50
F +31 (0)76 587 27 89
info@thermobile.com
www.thermobile.com

THERMOBILE UK LTD

12, Buckingham Close
Bermuda Industrial Estate
Nuneaton, Warwickshire
CV10 7JT

Groot-Brittannië

T +44 (0)2476 35 79 60
F +44 (0)2476 35 79 69
info@thermobile.co.uk
www.thermobile.co.uk

THERMOBILE FRANCE sarl

3, rue Denis Papin
45240 LA FERTÉ ST. AUBIN
Frankrijk

T +33 (0)2 38 76 59 25
F +33 (0)2 38 76 58 93
info@thermobile.fr
www.thermobile.fr



Member of



the Honing Beheer Group of Companies